



温室効果ガス排出削減 メンテナンスニュース

第145号
社内学習資料
2025年6月発行

2024.4.1～2025.3.31 緊急出動報告

私たちは警報ゼロを目指していますが・・・。

「警報よ・・・、さようなら～」こんな管理を求めて点検・是正措置に努めています・・・。警報ゼロはもう少しです！

警報箇所	原因	数	是正措置	その後の経過
ポンプ槽満水	流入ポンプ異物絡み	3	定期的にポンプの引き上げ、清掃	警報なし
	放流ポンプ異物絡み	1	定期的にポンプの引き上げ、清掃	警報なし
	ポンプ交換時期に交換できず	7	故障を想定し仮設ポンプに交換	警報なし
	大量の雨水流入で揚水追いつかず	1	能力アップのポンプに交換する	警報なし
	ポンプ配管損傷	3	修理承認なくも配管の修理実施	警報なし
フロート異常	フロート落下	2	吊元位置変更と強固に支持する	警報なし
	フロート引っ掛かり	3	フロート位置変更する	警報なし
	フロート交換時期に修繕・交換できず	3	仮設フロートに交換する	警報なし
スクリーン閉塞	曝気・空気力不足、弁の調整不足	3	曝気弁の再チェックする	警報なし
	担体の破損進行が激しくつまり	3	新型スクリーンの設置する	警報なし
	繊維質で閉塞	1	新型スクリーンの設置する	警報なし
ブロー・ロック	修繕・オーバーホール時期遅れ	1	修繕の再要請	様子見
	ブロー交換遅れ	1	修繕の再要請	様子見
中継ポンプ槽満水	油脂ゼロ槽変更による揚水能力不足	3	旋回流・吐出量の調整怠りなく	警報なし
	異物の絡み	1	ポンプ内の清掃頻度を0.5ヶ月に	警報なし
制御盤故障	dsp制御盤主電源の入電なし	1	管理会社に原因を要請中	様子見
	端子部の断線	1	断線の発見後は結線やり直し	警報なし
1年間合計		38	黄色枠18件は、修繕の要請済みでしたが・・・。 修繕未承認箇所の故障警報です！	

水物語 No 135 天気雨は縁起が良い！ 天気雨は狐の娘の嬉し涙か・・・？

晴れているのに雨が降っている天気雨のことを「狐の嫁入り」ということがあります。昔は天気雨は不思議なもの、原因不明の怪奇現象として扱われ、「狐に化かされているのではないか？」という意味合いからそう呼ばれるようになったそうです。

狐の嫁入りは縁起が良い！ その理由、①狐は神様のお使い ②雨は天からの恵です ③雨は豊作をもたらしてくれます。

今も各地に狐の嫁入りに関する様々な伝承、民話が残っています。

今年も酷暑日が続きます。35度超えたら天気雨で天からの冷風を期待しましょう・・・・・・。

『昔あるところに雨が全く降らなくなった村がありました。村人たちは困り、生贄を捧げて雨を降らせることを計画しました。しかし誰も生贄になることを承諾しません。そこで村の若い男が狐の娘を騙して嫁入りさせ生贄にしようとする。最初は騙そうとしていた男ですがいつか二人は本当の恋仲に。いざ嫁入りという時、男は耐えきれなくなり真実を狐の娘に打ち明けます。それでも狐の娘は全てを受け入れ人間の娘の姿に化けて嫁入りし、村の生贄になりました。すると晴れているのに空から大粒の涙のような雨が降ってきた・・・。』 日本昔話より

お天気雨に関する俗信は世界各国にもあるようで韓国では虎が、アフリカでは猿やジャカルが結婚するといわれるそうです。お天気雨に遭遇したら近くで嫁入り行列が見られるかもしれません。

参考：TRIP EDITOR



新潟県阿賀の町津川地区、狐の嫁入り行列

特許

油脂ゼロポンプ槽推進中！

dsp・HVシステム槽推進中！ 株式会社クリーンテックサービス東京