



# 温室効果ガス排出削減 メンテナンスニュース

第149号  
社内学習資料

2025年10月発行

私たちは緊急出動ゼロを目指しています！

事業方針：丁寧な・熱心な作業も技術の一つです！

## 地下処理槽室から臭気が・・・、臭気ファン羽根車の破損でしたが・・・。 その後の対応は適切・迅速か・・・？ 検証しました！

2025年7月9日

地下dsp処理槽室周辺で悪臭がする……。防災センターより連絡を頂きました。


当日、緊急点検出動

7月9日緊急点検時

6月20日点検時、臭気ファン



- ①臭気ファン本体が破損で穴が開く……。②ファン羽根車が破損でバラバラに……。原因は分からず……。
- ③ファン破損の結果、排気せず処理槽室に臭気が溜まり、室外に悪臭漏れを起こしました。④6月臭気ファン点検時に破損は見られませんでした……。
- ⑤臭気ファン交換の提案・見積書提出承認手続きに入る。⑥メーカーに臭気ファン注文と納期の確認に……。
- ⑦本年8月弱い臭気も堆積すれば高まり、8月7日、防災センターより共用部に悪臭あり、臭気ファン早期交換の催促を受けました……。
- ⑧8月9日、臭気ファンの納期確定できず、臭気ゼロ・HVシステムの無償設置に踏み切りました。



酸素製造器



酸素溶解装置

8月10日

防災センターより、臭気が緩和され悪臭がなくなったとの報告を頂きました。

8月22日、通常点検日

処理槽室外廊下：臭気なし

処理槽室：臭気なし

9月17日、臭気ファンを交換し地下とその周辺から臭気は全く消え、正常運転となりました。その結果、HVシステムは撤収致しました。

## 水物語 No 139

## 残暑はまだつづく?! 紅葉の見ごろは?

9月になっても暑い日が続き、なかなか「天高く馬肥える秋」とはならない今日この頃。近年の夏の異常な暑さと期間の長さは日本の季節感を狂わせるのに十分すぎるほどです。10月に入ればそろそろ良いでしょう? 気温も落ち着き、秋の夜長に涼しい風が通り抜けるそんな想像をしながらこの記事を書いています。

行楽シーズン、お出かけスポットは数あれど私の一押し場所は国営ひたち海浜公園です。こちらは1年を通して様々な花と緑が楽しめる大人から子供まで高い満足感を得られること間違いなしです。

10月のこの時期、真っ赤に染まったコキアと淡いピンク色のコスモスのコラボレーションは圧巻です。コキアは和名でほうき草と言い茎を乾燥させてホウキにしたり食用品種の実は畑のキャビア”とんぶり”として親しまれています。

日本は四季のある国です。世界中で異常気象が報告されていますが、いつか紅葉も見られない、そんな事にならないことを切に願います。



国営ひたち海浜公園 みはらしの丘

参考：国営ひたち海浜公園HP

特許

油脂ゼロポンプ槽推進中!

dsp・HVシステム槽推進中! 株式会社クリーンテックサービス東京